CREO Sp. z o.o.
35-210 Rzeszów ul. Baczyńskiego 9a
Tel. 48 17 8501180 Fax. 48 17 8501181
NIP 813-30-82-998 Regon 690691120

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Numer 03/2022

1. **Nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**

Przewody wentylacyjne CREO o przekroju kołowym.

2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**

Przewody proste, spiralne zwijane SRO, przewody proste z felcem wzdłużnym (gładkie) RGO, kolano segmentowe 90° i 45° KS, redukcje segmentowe symetryczne RS, wpalenia na kanał płaski 90° SP, wpalenia na kanał płaski 45° SS, wpalenia okrągłe na rurę 90° SSF, wpalenia okrągłe na rurę 45° SSF/45, sztuce osiatkowane 90° SZT, sztuce osiatkowane 45° SZTK, dekle nyplowe DN, dekle mufowe DM, nyple N, mufy M, trójniki proste symetryczne TRP.

3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

Przewody wentylacyjne CREO o przekroju okrągłym przeznaczone są do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji klimatyzacji w budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu**:

Siedziba: CREO sp. z o.o. ul. Baczyńskiego 9a, 35-210 Rzeszów.

Adres miejsca produkcji: ul. Innowacyjna 16, 36-060 Głogów Młp.

5. **Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela:** Nie dotyczy.

6. **Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** System oceny: 3

7. **Krajowa specyfikacja techniczna:**

7a. **Polska norma wyrobu:** Nie dotyczy

7b. **krajowa ocena techniczna:** Krajowa jednostka oceny technicznej:

Krajowa Ocena Techniczna nr ITB-KOT-2021/2066 wydanie 2 wydana przez ITB Warszawa z terminem ważności do 23.12.2026 r.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer certyfikatu: nie dotyczy

CREO Sp. z o.o.
35-210 Rzeszów ul. Baczyńskiego 9a
Tel. 48 17 8501180 Fax. 48 17 8501181
NIP 813-30-82-998 Regon 690691120

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wymiary	Wymiary i tolerancje zgodne	PN-EN 1506:2007
Grubość ścianki	0,5mm; 0,6mm; 0,8mm	ITB-KOT-2021/2066
Szczelność	Klasa szczelności C	PN-EN 12237:2005
Wytrzymałość	Pod wpływem granicznych wartości ciśnienia statycznego nie występuje trwałe odkształcenie lub nagła zmiana szczelności.	Badanie wg normy PN-EN 12237:2005 i WO-KOT/36/01 wydanie 2
Trwałość	Masa powłoki cynkowej g/m² ≥275	PN-EN 10346:2015
	Nominalna grubość powłoki, 20µm	PN-EN ISO 2178:2016 PN-EN ISO 2808:2020
Klasyfikacja ogniowa	A1	Wg normy PN-EN 13501-1:2019 na podstawie decyzji Komisji Europejskiej 96/603/WE ze zmianami wg Decyzji Komisji Europejskiej 2000/605/WE

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Uprawniony w imieniu producenta
do wystawienia Deklaracji

Rzeszów, 03.02.2022

CREO Sp. z o. o.
KIEROWNIK PRODUKCJI
Piotr Miazio

e-mail: creo@creo.rzeszow.pl
www.creo.rzeszow.pl

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000119141,
Kapitał zakładowy: 200 000zł