CREO Sp. z o.o.
35-210 Rzeszów ul. Baczyńskiego 9a
Tel. 48 17 8501180 Fax. 48 17 8501181
NIP 813-30-82-998 Regon 690691120

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Numer 01/2022

1. **Nazwa handlowa wyrobu handlowego:**

Przewody wentylacyjne CREO o przekroju prostokątnym.

2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**

Przewody proste KPO/AxB/L, kolana prostokątne 90 KO90/AxB, kolana prostokątne redukcyjne 90 KO/AxBxD, łuki prostokątne 45 KO45/AxB, odsadzki prostokątne OPO/AxB/e/L, redukcje prostokątne symetryczne RPO/AxB/CxD/L, redukcje prostokątne asymetryczne RPOA/AxB/CxD/L/ef, kształtki prostokątne skośne siadania 45 SSPO/AxB/L, kształtki prostokątne siadania 90 SPO/AxB/L, dekle DP/AxB.

3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

Przewody wentylacyjne CREO o przekroju prostokątnym przeznaczone są do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji klimatyzacji w budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu**:

Siedziba: CREO sp. z o.o. ul. Baczyńskiego 9a, 35-210 Rzeszów.

Adres miejsca produkcji: ul. Innowacyjna 16, 36-060 Głogów Młp.

5. **Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela:** Nie dotyczy.

6. **Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** System oceny: 3

7. **Krajowa specyfikacja techniczna:**

7a. **Polska norma wyrobu:** Nie dotyczy

7b. **krajowa ocena techniczna:** Krajowa jednostka oceny technicznej:

Krajowa Ocena Techniczna nr ITB-KOT-2021/2067 wydanie 1 wydana przez ITB Warszawa z terminem ważności do 23.12.2026 r.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer certyfikatu: nie dotyczy

CREO Sp. z o.o.
35-210 Rzeszów ul. Baczyńskiego 9a
Tel. 48 17 8501180 Fax. 48 17 8501181
NIP 813-30-82-998 Regon 690691120

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe		
Wymiary	Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 1505:2001		
Grubość ścianki	0,6mm; 0,8mm; 1,0mm		
Szczelność	Klasa szczelności C		PN-EN 1507:2007 warunki badania: od -500 do 1000 Pa
Wytrzymałość	Odkształcenie	Brak trwałego odkształcenia lub nagłej zmiany szczelności przy granicznych wartościach ciśnienia statycznego	
	Ugięcie przewodu, mm	≤0,4% całkowitej długości przewodu lub 20mm	
	Ugięcie połączenia przewodu, mm	≤1/250 długości dłuższego boku pod wpływem maksymalnego ciśnienia odpowiadającego klasie wykonania	
	Wybrzuszenie i wklęśniecie, mm	≤3% szerokości ścianki przewodu lub 30mm	
Trwałość	Masa powłoki cynkowej g/m²	≥ 275	PN-EN 10346:2015
	Nominalna grubość powłoki, µm	20 tolerancja wg PN-EN 10346:2015	PN-EN ISO 2178:2016 PN-EN ISO 2808:2020
Klasyfikacja ogniowa	Wykonanie z blachy ocynkowanej	A1	PN-EN 13501-1:2019

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Rzeszów, 03.01.2022

Uprawniony w imieniu producenta
do wystawienia Deklaracji
CREO Sp. z o. o.
KIEROWNIK PRODUKCJI
Piotr Miazio

e-mail: creo@creo.rzeszow.pl
www.creo.rzeszow.pl

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000119141,
Kapitał zakładowy: 200 000zł